

Dodatečné informace č. 3 k otevřenému řízení s názvem:

Regenerace obvodového pláště budov Ostravských komunikací, a.s.

Dotaz č. 1:

V rámci zadání máte uvedeny minimální parametry pro výplně otvorů. Z jakého důvodu požadujete výplň izolačním trojsklem, když zároveň požadujete celkové Uokna 1,2?

Hodnotu Uokna 1,2 lze dosáhnout s izolačním dvojsklem.

Je možná záměna za izolační dvojsklo při zachování parametru Uokna 1,2?

Odpověď č. 1:

Pro dosažení nižších hodnot prostupu tepla u dvojskel je nezbytné vyplnit meziskelní prostor vhodným plynem (např. argonem), který časem difunduje a sklo tím ztrácí deklarované vlastnosti v okamžiku výroby. U trojskel je snížení prostupu tepla dosaženo prostým přidáním tabule a meziskelního prostoru. Po proběhnutí difuze plynů bude mít stále vhodnější vlastnosti. Nelze použít jinou alternativu.

Dotaz č. 2:

Předmětná akce „Regenerace obvodového pláště budov Ostravských komunikací, a.s.“ bude zřejmě spolufinancována z peněz Evropské unie. Nikde jsme nenašli zmínku o publicitě.

Mají uchazeči zajišťovat publicitu, nebo ji zajistí zadavatel? Pokud ji mají zajišťovat uchazeči, jakým způsobem a kam do rozpočtu mají zahrnout cenu za tuto publicitu?

Odpověď č. 2:

V uveřejněném oznámení o zakázce, na portále věstníku veřejných zakázek ISVZUS je ze strany zadavatele poskytnuta přesná informace, že je akce financována z prostředků Evropské unie. Stejně tak veškeré dokumenty jsou řádně označeny logem Evropské unie a logem Operačního programu životního prostředí, který dotaci poskytuje. Publicitu během provádění stavebních prací zajistí zadavatel.

Dotaz č. 3:

U slepých rozpočtů se nachází na liště rozpočet, rekapitulace, krycí list a výkaz – má se vyplnit rozpočet a výkaz je jen informativní? (v případě, že rozpočet má vzorce, tak má vazbu na rekapitulace a krycí list)

Odpověď č. 3:

Uchazeči vyplní vše.

Dotaz č. 4:

U objektu B se nachází rozpočty- otvory, střecha a zateplení fasády. V rozpočtu zateplení fasády jsou taktéž položky jak z otvorů, tak ze střechy. Co se má vyplnit? Pokud bude zadavatel trvat na vyplnění všech rozpočtů, tak ceny otvorů a střechy budou duplicitní.

Odpověď č. 4:

Odpovězeno již dříve. (dodat. informace č. II)

Dotaz č. 5:

U objektu D jsou dva odlišné rozpočty pro otvory s datem 12/6/2011 a 17/4/2013. Předpokládáme správně, že se vyplňuje slepý výkaz pro výměnu otvorů s datem 17. 4. 2013? Ale v tomto rozpočtu chybí pozice F31 dle výpisu podrobností 27 ks oken. Má se přidat do rozpočtu položka?

Odpověď č. 5:

Pozice F31 v novém rozpočtu (ze dne 17. 4. 2013) chybí.

Uchazeči pro nacenění použijí upravený rozpočet pro objekt D – výplně otvorů, ze dne 23. 10. 2013, který je nově uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 6:

U objektu E v rozpočtu otvory z 17/4/2013 chybí pozice F26* - 4 ks oken jak je dáno v tabulce – výpis podrobností. Má se přidat do rozpočtu položka?

Odpověď č. 6:

Odpovězeno již dříve (dodat. informace č. II)

Dotaz č. 7:

V rozpočtech se nachází tato položka: Prel cast Prel. castka - prace nepost propoct kpl 1,000

Může zadavatel sdělit co tato položka má obsahovat? Z tohoto popisu nelze objektivně určit čeho se položka týká.

Odpověď č. 7:

Odpovězeno již dříve (dodat. informace č. II)

Dotaz č. 8:

V návaznosti na požadavek zadavatele v odpovědi č.7 Dodatečných informací II. žádáme o možnost prohlídky a zhodnocení prostoru pro osazení



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodní,
vzduch a přírodu

pozice oken F 30 a následné provedení návrhu a statického posouzení ocelové konstrukce, vč. konečného návrhu a jeho ocenění. Současně z důvodu výše uvedeného žádáme o posunutí termínu odevzdání cenové nabídky vzhledem k tomu, že odpovědnost projekčního řešení je na zadavateli a řešení každého účastníka veřejné zakázky může být jiné a cenové nabídky z tohoto titulu budou neporovnatelné.

Odpověď č. 8:

Pozice F30 bude osazena do horizontálního otvoru tvořeného ŽB konstrukcí střešních vazníků. Výplň bude osazena v horizontální poloze. Pro osazení nebude vytvářena žádná konstrukce mimo vlastní otvorovou výplň. Je však nutné pro dodávku výplně zohlednit horizontální polohu prvku a zajistit integrované opatření v rámci dodávky výplně zajišťující její stabilitu, pomocí systémových případně atypických prvků zvoleného výrobce otvorových výplní. Pro kvantifikaci tohoto opatření byla vytvořena položka „Podkl.rost pro podhl. svetl. z L prof“ v množství v m2, ke které již byl dodán tento komentář : **Tuto položku je nutno spojit s výplní F30, která je osazována atypicky v horizontální poloze. Položka prezentuje předpoklad statického opatření pro zajištění stability výplně a možnost její montáže. Upřesnění statického opatření bude záviset na technickém řešení dodávaných výplní. Z tohoto důvodu je také množství v položce vztaženo k ploše nových výplní. Prohlídka není množná.**

Dotaz č. 9:

Žádáme investora o sdělení, jakým způsobem se stanoví konečná cena na jednotlivé objekty, tzn. B,C,D,E,M.

Součtem kterých rozpočtů? Např. rozpočet zateplení objektu B obsahuje již střechu i okna a rozpočet střechy i oken jsou také v samostatném rozpočtu. Rozpočet C je rozdělen na okna, fasádu a střechu...

Odpověď č. 9:

Odpovězeno již dříve (dodat. informace č. II)

Dotaz č. 10:

Vevýkrese „Regenerace_obvodového_pláště_OKas_46_BC_řez_b_c_nový_s_tav.pdf“ kóty světlíku neodpovídají skutečnosti, jaké jsou tedy jeho rozměry?

Odpověď č. 10:

Na výkrese č.46 v části "NOVÝ SVĚTLÍK, M 1:10, 2x" je chyba ve třech délkových údajích (kótách). Původní uvedené délky 5250, 6200, 4295 je nutno nahradit délkami 1050, 1240, 859. Opravený stav je v příloze: .DI č. III.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondy soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

**Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 4. 11. 2013 do 10:30 hodin.
Zároveň se upravuje termín otevírání obálek na 4. 11. 2013 v 11:30
hodin.**

V Ostravě, dne 22. 10. 2013

**Ostravské
komunikační a.s.**
Ostravské komunikační a.s., Novoveská 1265,
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544


Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu