

Dodatečné informace č. 1 k zjednodušenému podlimitnímu řízení:

„Dodávka materiálu pro běžné opravy veřejného osvětlení“

Na základě ustanovení § 49, odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 1

Dobrý den, chtěl jsem jen upozornit na nesrovnalost v zadávací dokumentaci. V části „B“ Kovové nosné prvky, v obecném popisu je uveden rozměr otvoru pro vstup kabelů 600×200 mm. U stožárů do jmenovité výšky do 6 m to není možné provést (a v podstatě ani u ostatních), jelikož je například u stožáru SK5 spodní průměr trubky 114 mm a vetknutí 600 mm.



Odpověď č. 1

Na základě výše uvedeného dotazu se upravuje část textu v příloze č. 2: **Část B) Specifický materiál pro zařízení VO – kovové nosné prvky - OBECNÝ POPIS** následovně:

*Otvor pro kabely v minimálních rozměrech **150 x 50 mm** (v x š).*

Aktualizovaná příloha č. 2 bude zadavatelem uveřejněna na profilu <http://www.okas.ovanet.cz>

V Ostravě dne 7. 7. 2016

 **Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544
Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva
Ing. Jan Zvolánek
člen představenstva