

Dodatečné informace č. 1 ke zjednodušenému podlimitnímu řízení s názvem:

Souvislá údržba místní komunikace ul. Petřvaldská

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr máte uvedeno, že počet uličních vpustí, bude navýšen o 12 ks, ale v zadávací dokumentaci, odstavec „skladba vozovky“ je uvedeno množství 8 ks. Který údaj tedy platí?

Odpověď č. 1:

Počet uličních vpustí, bude navýšen o 12 ks, u dalších 8 ks bude provedena výměna stávajících vtokových mříží za mříže plastové M500D.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr máte uvedenu položku „gzs“ v množství 84 004,203 %. Jak máme tuto položku chápat? Není toto množství ve skutečnosti cena, kterou zadavatel navrhl?

Odpověď č.2:

Ve výkazu výměr je mylně uveden údaj v položce gzs. V tomto řádku bude nutno všechny číselné údaje vynulovat.

V Ostravě, dne 19. 3. 2013

 **Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s. | Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 (2)

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

